

RAPORTUL COMISIEI MIXTE DE CONTROL

Încheiat azi 01.09.2010 potrivit Ordinului comun nr. 1129 din 19.08.2010 al Ministerului Sănătății și nr. 188 din 19.08.2010 al Ministerului Administrației și Internelor privind constituirea comisiilor de control privind apărarea împotriva incendiilor în unitățile sanitare publice cu paturi și Centre de Îngrijire și Asistență Socială.

Principalele nereguli constatate în urma controalelor sunt următoarele:

1. Nu sunt prevăzute cu instalații de semnalizare, alarmare, alertare, limitare și stingere a incendiilor ,
2. Instalația electrică pentru marcarea căilor de acces, intervenție și evacuare (iluminatul de siguranță) nu este realizat sau în unele cazuri nu este menținută în stare de funcționare sau nu indică traseul de evacuare.
3. Nu au fost adoptate soluții și măsuri adecvate conform reglementărilor tehnice specifice pentru evacuarea pacienților care nu se pot evacua singuri în caz de incendiu,(ușile de la camere sunt mai mici decât paturile astfel că acestea nu pot fi evacuate în caz de nevoie.
4. Nu este asigurat un număr suficient de personal de supraveghere pe timpul nopții și de intervenție pentru evacuarea pacienților în caz de incendiu și nici a echipamentelor necesare pentru evacuarea persoanelor care necesită ajutor la deplasare .

**INSPECTOR ȘEF
Colonel
BURZ IULIAN**

**DIRECTOR EXECUTIV INTERIMAR
GULEȘ CARMEN BRIGITTA**